



W01



B- Blok oporowy

1. Tuleja kołnierzowa PE125 PE100 SDR 11 z pierścieniem dociskowym żeliwnym
2. Trójnik żeliwny kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100/DN100
3. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 z uszczelnieniem miękkim, obudowa i skrzynka
4. Króciec FW 100
5. Nasuwka PCV Ø110

| | | | |
|--|--|---|-----------|
|  | | ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265 | |
| Inwestor: | Gmina Radków Radków 99 29-135 Radków | | |
| Nazwa inwestycji: | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeście na dz. nr ewid. 42, 43 obręb 0003 Brzeście, gm. Radków. | | |
| Adres inwestycji: | m. Brzeście dz. nr ewid. 42, 43 obręb 0003 Brzeście, gm. Radków | | |
| Stadium: | PT | Branża: | SANITARNA |
| Nazwa rysunku: | | Numer rysunku: | Data: |
| Szczegół węzła W01 | | 2 | 03.2022 |
| Zespół autorski: | | Uprawnienia: | Podpis: |
| Imię i nazwisko: | | | |
| Projektant branży sanitarnej: | mgr inż. Roman Książnik | LOD/1490/POOS/10 | |
| Sprawdzający branży sanitarnej: | mgr inż. Katarzyna Sztangreciak | LOD/3021/PWBS/16 | |