



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379
TE.4130.1.2022R

Włoszczowa, 16.02.2022 r.

Pełnomocnik
Jacek Staniek
ST PROJEKT
Kąty 18
29-100 Włoszczowa

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2022 r. (data wpływu 15.02.2022 r. - L. dz. 361) podajemy warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Radków, działka nr ewid. 2041 gm. Radków.

Inwestor: Gmina Radków, Radków 99, 29-135 Radków

I. Warunki ogólne.

1. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:
- istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny.
2. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków.
Rodzaj odprowadzanych ścieków: bytowe w ilości do 0,40 m³/d.
Wielkość ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczały następujących wartości: temperatura: 35° C, odczyn: 6,5-9,5 pH, zawiesiny ogólne: 500 mgZog/l, azot amonowy: 200 mgN_{NH}/l, ChZT: 1000 mgO₂/l, BZT₅: 700 mgO₂/l, fosfor: 10 mgP/l, azot ogólny: 200 mgN_{og}/l.

II. Warunki wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.

1. Miejsce włączenia: do istniejącej studni na sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonej (kolorem brązowym) na szkicu sytuacyjnym jako k o parametrach 252.46/250.09 zlokalizowanej w działce nr ewid. 2989 obręb 0010 Radków, gm. Radków.
2. Włączenie wykonać należy poprzez:
 - a) otwór wykonany wiertłem w ścianie istniejącej studni. W miejscu przejścia przyłącza przez ścianę studni zamontować ochronne przejście szczelne właściwe dla zastosowanego typu rury oraz materiału i grubości ściany studni,
 - b) wyprofilowanie w dnie istniejącej kinety odejście zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków o średnicy równej przyłącza.
3. Minimalna wysokość przykrycia przyłącza kanalizacyjnego mierzona od terenu do wierzchu rury - 1,2 m. Przy przykryciu mniejszym od wymaganego konieczne jest ocieplenie przewodu (materiałem termoizolacyjnym np. łupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji. W przypadku możliwości zmiany uwarunkowań terenowych, teren wynieść do poziomu zapewniającego minimalne zagłębienie przyłącza.
4. Trasę przyłącza kanalizacyjnego należy prowadzić w linii prostej, w sposób możliwie jak najkrótszy, bezkolizyjnie w stosunku do innego uzbrojenia, obiektów oraz innych elementów zagospodarowania terenu.
5. Wykonać odwodnienie wykopu w przypadku wystąpienia wód gruntowych i zalewanie dna.
6. Przyłącze kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości 0,20 m oraz obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierz rury z podbiciem rur z obu stron piaskiem i zagęszczeniem. Dalszą zasypkę wykopu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur, a w przypadku ich braku, zgodnie z normą PN-EN 1610:2002.
7. Załamania kierunku i zmiany spadku przyłącza kanalizacyjnego należy realizować poprzez studzienki rewizyjne. Należy zapewnić możliwość dojścia lub dojazdu do studzienek. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych powinno gwarantować ich 100% szczelności.
8. Włazy studzienek należy dobierać w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z usytuowaniem studzienki.
9. Włazy studzienne wyregulować odpowiednio do poziomu terenu i zamontować w sposób umożliwiający prawidłowe prowadzenie czynności eksploatacyjnych, w tym w szczególności swobodny dostęp do studni,

- a także wykluczający przedostawanie się do ich wnętrza zanieczyszczeń takich jak wody opadowe, roztopowe, grunt itp.
10. W przypadku konieczności zastosowania na instalacji wewnętrznej przepompowni ścieków, włączenie do studzienki na przyłączy grawitacyjnym należy poprzedzić studnią rozprężną. Dopuszczamy możliwości zastosowania na końcu przyłącza grawitacyjnego tylko studni rozprężnej. Przepompownia ścieków i kanał tłoczny nie będą w eksploatacji WZWiK Sp. z o.o.
 11. Zabrania się wprowadzenia wód opadowych, roztopowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

III. Warunki formalno – prawne.

1. Dobór optymalnych parametrów oraz rozwiązań technicznych związanych z realizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej w oparciu o przedmiotowe warunki przyłączenia do sieci, sugeruje się powierzyć podmiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie techniczne.
2. Należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzględniający warunki przyłączenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z o.o., który należy przedłożyć do akceptacji.
3. Sporządzenie planu o którym mowa w pkt. 2 upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z tym planem.
4. W przypadku, gdy Inwestor dokonuje zgłoszenia budowy przyłącza kan. lub obiektu z przyłączami kan., o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333 t.j.) pkt. 2 się nie stosuje. Do akceptacji należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu uwzględniający warunki przyłączenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z o.o.
5. W przypadku, gdy Inwestor uzyskuje pozwolenie na budowę obiektu z przyłączami kan., pkt. 2 się nie stosuje. Do akceptacji należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu uwzględniający warunki przyłączenia do sieci wydane przez WZWiK Sp. z o.o.
6. Realizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej odbywa się na koszt Inwestora.
7. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej przez którą ma przebiegać przyłącze kanalizacji sanitarnej. Podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości (na prowadzenie prac budowlanych i lokalizację przyłącza na terenach nie będących własnością Inwestora należy uzyskać zgodę właścicieli tych terenów).
8. Należy powiadomić WZWiK Sp. z o.o. o terminie przystąpienia do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem (adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl, tel. (41) 394-36-80)).
9. Odbiór techniczny przyłącza przez WZWiK Sp. z o. o. dokonany zostanie przed zasypaniem na podstawie zgłoszenia przez Inwestora po zakończeniu robót budowlano – montażowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych warunków i planu sytuacyjnego/projektu zagospodarowania działki lub terenu.
10. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony uczestniczące w odbiorze, upoważnia wnioskodawcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy. Inwestor zgłasza się do WZWiK Sp. z o.o. celem podpisania umowy o odprowadzanie ścieków bytowych.
11. Przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiązki geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie podlegają przyłączom, jeżeli ich połączenie z siecią kanalizacji sanitarnej znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się przed zakryciem przyłączy.
12. Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej po dokonanych odbiorze technicznym pozostaje własnością Inwestora.

Warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Załączniki:

1. Szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymują:

1. Adresat
- 2.a/a

Z up. PREZESA
inż. Czesław Dominik
KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNO-EXPLOATACYJNEGO