

Włoszczowa, 2007-04-26

Znak: ROL.II. 6223-5/07

Urząd Gminy w Radkowie

Wpłynęło dnia

Napora
.....
nazwisko osoby zatwierdzającej

DECYZJA

Na podstawie art. 37, 122, 127, 128, 129, 131 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 239 póź. 2019 z późn. zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Radków w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Radkowie, gm. Radków dla potrzeb wodociągu gminnego

o r z e k a m:

- I. Udzielam Wójtowi Gminy Radków, 29-135 Radków 99 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Radkowie, gm. Radków, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie w ilości:

$$Q_{\text{śr.d}} = 200,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.h}} = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

przy pomocy studni wierconej o głębokości 25 m, ujmującej górnokredowy poziom wodonośny, posiadającej zatwierdzone zasoby eksploatacyjnych w wysokości $Q_E = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_E = 3,8 \text{ m}$, istniejącej w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 984, będącej własnością Gminy Radków.

- II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod następującymi warunkami:

1. dokonywania pomiarów i badań oraz rejestrowania wyników:
 - a. ilości pobieranej wody — na podstawie odczytu wskazań wodomierza — raz w miesiącu,
 - b. poziomu zwierciadła wody:
 - dynamicznego (podczas pracy pomp w studniach) — raz w roku,
 - statycznego — podczas remontu i wymiany pomp — raz w roku,
 - c. jakości wody w zakresie:
 - wskaźników fizycznych i organoleptycznych, takich jak: barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak,
 - parametrów chemicznych, takich jak: amoniak, azotany, azotyny, mangan, żelazo,
 - wskaźników bakteriologicznych, takich jak: bakterie grupy coli, E. coli lub bakterie grupy coli typu kalowy (termotolerancyjne), ogólna liczba bakterii w 37°C ,
— raz na pół roku,
2. utrzymywania wszystkich urządzeń związanych z poborem wody w prawidłowym stanie technicznym i ich bieżącej konserwacji,
3. oszczędnego gospodarowania zasobami ujęcia.

- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy - Prawo wodne).

- IV. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam na okres do 31 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Radków wystąpił do Starosty Włoszczowskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w Radkowie, gm. Radków, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 984, będącej własnością Gminy Radków.

Do wniosku zostały dołączone następujące dokumenty:

- *Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia „Radków”*, opracowany w lutym 2007 r. przez Stanisława Zawieruchę, spełniający wymogi określone w art. 132 ustawy - Prawo wodne,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Przedmiotowe ujęcie wody stanowi studnia wiercona o głębokości 25 m, wykonana w 1975 r., posiadająca zasoby eksploatacyjne udokumentowane w kat. „B”. Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia zawierająca ustalenia jego zasobów eksploatacyjnych w wysokości $Q_E = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_E = 3,8 \text{ m}$ została zatwierdzona decyzją Wojewody Częstochowskiego z dnia 17.10.1975 r. znak: TO.I/423/6/336/75. Położenie przedmiotowej studni określają następujące współrzędne geograficzne: $\varphi = 50^\circ 42' 45'' \text{N}$, $\lambda = 19^\circ 59' 58'' \text{E}$.

Pobór wody odbywał się będzie przy pomocy studni wierconej ujmującej górnokredowy poziom wodonośny dla potrzeb istniejących i projektowanych na terenie gminy wodociągów. Obecnie ujęcie w Radkowie zaopatruje w wodę mieszkańców Radkowa, Sulikowa, Krasowa, Balkowa, Dzierzgowa i Skociszew. Awaryjnie może zaopatrywać w wodę mieszkańców wschodniej części gminy, bazującej na ujęciu w Świerkowie.

Z przedstawionego w *Operacie wodnoprawnym* ... sprawozdania z badań wody pobranej z przedmiotowej studni wynika, że jej jakość w badanym zakresie odpowiada normom określonym w Dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (na dzień wydawania decyzji brak jest rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska, jakie powinno być wydane na podstawie art. 50 ust. 1 – ustawy Prawo wodne, jednak będący w przygotowaniu jego projekt w całości ma transponować zapisy cyt. Dyrektywy; rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 204 poz. 728) straciło swoją moc w sierpniu 2006 r.).

Niniejszą decyzją nałożono na Wnioskodawcę obowiązki związane głównie z ochroną zasobów wodnych ujęcia oraz jego prawidłową eksploatacją, w tym m.in. oszczędnego gospodarowania zasobami ujęcia i dokonywania pomiarów ilości pobieranej wody oraz poziomu zwierciadła statycznego i dynamicznego, jak również prowadzenia rejestru w tym zakresie, utrzymywania urządzeń do poboru wody w należytym stanie technicznym i ich bieżącej konserwacji. Określając zakres badań jakości wody z ujęcia tut. Organ przyjął minimalny zakres i ilość badań próbek wody, jaki wynikał z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego strony nie wniosły sprzeciwu, co do udzielenia przedmiotowego pozwolenia.

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu dokonane na podstawie art. 127 ust. 6 – Prawa wodnego zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń tut. Starostwa. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) podano również do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu danych o wniosku o udzielenie przedmiotowego pozwolenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce wniesione za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Od wydania niniejszej decyzji nie została pobrana opłata skarbową, gdyż w myśl art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) jednostki samorządu terytorialnego zwalnia się od opłaty skarbowej.



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Radków
29-135 Radków 99
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Inspektorat Kraków
Kryspinów 278, 32-060 Liszki
4. a/a.

Handwritten signature: Kom 5

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie
ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
2. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce