

Radków, 28.02.2023 r.

OR.271.2.2023.ZO

Do
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zapytania

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 26 kWp na dachu Urzędu Gminy w Radkowie” z dnia 22 lutego 2023 r.

PYTANIE WYKONAWCY

Prosimy o dopuszczenie tolerancji mocy (parametr wymagany) modułów fotowoltaicznych w granicach 0- +3%

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Nie, nie dopuszczamy tolerancji mocy modułów fotowoltaicznych w granicach 0- +3%.