



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOSZCZOWIE

Ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa

Tel: (41) 3942-741

E-mail: sekretariat.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

srodowisko.psse.wloszczowa@sanepid.gov.pl

NHS.9020.3.14.10.2023

Włoszczowa, dnia 29.09.2023r.

*p.ka. D. Juszczyk
03.10.2023
AZ*



Wójt Gminy Radków
29 – 135 Radków 99

Wójt Gminy Secemin
ul. Struga 2
29 – 145 Secemin

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) na podstawie sprawozdania z badań wody Nr LHS.9051.1.853.2023 z dnia 25.09.2023r. w zakresie parametrów zawartych w zał. 2 cz. B tj. parametrów badanych w ramach grupy A oraz pozostałych parametrów z załącznika nr 1 do rozporządzenia, nieanalizowanych w grupie A dla danej strefy zaopatrzenia w wodę, pobranej z **wodociągu Radków - Świerków 29-135 Radków**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W badanej próbce wody zawartość magnezu wyniosła $< 2\text{mg Mg/dm}^3$, przy wartości pożądanej dla zdrowia ludzkiego $7- 125\text{mg Mg/dm}^3$, natomiast twardość ogólna w badanej próbce wyniosła $43\text{mg CaCO}_3/\text{dm}^3$ przy wartości pożądanej dla zdrowia ludzkiego $60-500\text{mg CaCO}_3/\text{dm}^3$.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Włoszczowie

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Agata Szkot

Otrzymują do wiadomości:

1. Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków
2. A/a