

Radków, 2024-07-10

OR.271.4.2024.PR

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Dzierżów, Bałków i Chycza” dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 09.07.2024r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedziami:

1. Po dokonaniu oględzin obiektu remizy w miejscowości Dzierżów stwierdza się że za istniejącą bramą wjazdową jest już zamontowana brama wjazdowa do garażu. W związku z powyższym czy Wykonawca w swojej wycenie ma skalkulować demontaż obu bram czy tylko jednej i czy do wyceny ma przyjąć bramę czy ma ją pominąć.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że w budynku remizy jest od strony wewnętrznej zamontowana brama wjazdowa segmentowa. Do wyceny należy przyjąć jej dostosowanie do wysokości otworu powstałego po wykonaniu nowego nadproża poprzez montaż dodatkowego panelu wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z tej zmiany (przeróbka mechanizmu podnoszącego bramę i automatyki oraz konstrukcji montażowej i wsporczej). Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót w tym zakresie.