

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Radków, 2025-05-12

OR.271.3.2025.PR

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radków**

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 09.05.2025r. pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami:

Pytania:

1. Oferent wnioskuje o zmianę treści SWZ punkt XX Termin wykonania zamówienia. Dotrzymanie terminy wymaganego przez Zamawiającego maksymalnie 180 dni jest niewykonalne.
2. Oferent wnioskuje o potwierdzenie, że sieci kanalizacji sanitarnej do których należy zaprojektować włączenie kanalizacji są sieciami istniejącymi. W miejscowościach Bieganów (na obydwóch odcinkach) i Skociszewy w serwisie geoportal powiatu włoszczowskiego(<https://wloszczowa.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+>) sieci kanalizacji sanitarnej są opisane jako projektowane, a nie sieci istniejące.
3. Oferent wnioskuje o potwierdzenie miejsca włączenia projektowanego kanału sanitarnego w miejscowości Chycza. W miejscu wskazanym w PFU, według geoportalu powiatu włoszczowskiego (<https://wloszczowa.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+>) brak jest sieci kanalizacyjnej.
4. Oferent wnioskuje o udostępnienie Uchwały nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Radkowie w sprawie uchwalenia MPZP gminy Radków, Ogólnych warunków Techniczny Zakładu Usług Gospodarczych oraz warunków prowadzenia prac w pasach dróg w Gminie Radków przywołanych w PFU (PFU 3 Część informacyjna pkt. 1)
5. Oferent wnioskuje o doprecyzowanie zakresu zamówienia dotyczącego przyłączy kanalizacyjnych. Zgodnie z zapisem SWZ Punkt III zakres rzeczowy obejmuje przyłącza kanalizacyjne w ilości 67 szt oraz montaż studni przyłączeniowych do budynków istniejących i planowanych (DN400-600). Zgodnie z załącznikami graficznymi do PFU pokazano usytuowanie studni DN400-600 na prywatnych działkach. W PFU 1 Część opisowa pkt. 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia, w tabelarycznym zestawieniu, ilość studzienek przyłączeniowych DN400-600 jest tożsama z zapisem w SWZ. Natomiast w części opisowej przedmiotu zamówienia pkt 1 PFU „przyłącza wod-kan należy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

doprowadzić do granicy działek objętych rozbudową bądź budową sieci”. W przypadku wykonania przyłączy kanalizacyjnych tylko do granicy nieruchomości, montaż studni przyłączeniowych DN400-600 jest zbędna. Zapis ten zmienia w znaczny sposób zakres zamówienia co będzie miało wpływ na cenę wykonania inwestycji.

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści SWZ w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu pn. *„Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”*, termin realizacji przedsięwzięcia został jednoznacznie określony w §2 pkt 5 umowy i upływa z dniem 30 listopada 2025 r. W związku z powyższym, jakiegokolwiek wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia jest niemożliwe z uwagi na ograniczenia wynikające z warunków tejże umowy.
2. Zamawiający informuje, iż sieci kanalizacji sanitarnej, do których należy zaprojektować włączenie kanalizacji w miejscowościach Skociszewy oraz Bieganów, znajdują się na końcowym etapie realizacji. W związku z powyższym, na etapie wykonywania przedmiotowego zamówienia możliwe będzie zaprojektowanie i wykonanie włączenia do tych sieci.
3. Zamawiający potwierdza możliwość włączenia projektowanego kanału sanitarnego w miejscowości Chycza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przebieg przedmiotowej sieci został zweryfikowany i potwierdzony na podstawie dostępnych danych przestrzennych publikowanych w serwisie geoportal.gov.pl. W związku z powyższym, wykonanie włączenia projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej do istniejącej infrastruktury jest technicznie możliwe i przewidziane w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
4. Dokumenty zostały udostępnione.
5. Zamawiający informuje, że, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wyłącznie do granicy nieruchomości nie wyklucza konieczności montażu studni przyłączeniowych.