



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Włoszczowie**

ul. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Radków, dnia 27.05.2022 r

PZ.52800.2.2022

Egz. 1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 27.05.2022 r. do 27.05.2022 r.

przez

mł. asp. Robert Ławiński – starszy inspektor sztabowy ds. kontrolno – rozpoznawczych posiadającego legitymację służbową nr 12/2021

legitymujący się upoważnieniem numer **PZ.52800.2.2022** z dnia **10.05.2022** roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek urzędu gminy

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy Radków Radków 99 29-135 Radków	Jerzy Maszewski – Sekretarz Gminy

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Jerzy Maszewski – Sekretarz Gminy

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – sprawdzenie wykonania obowiązków zawartych w decyzji nr PZ.52800.2.2022 z dnia 07.03.2022 r.
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek urzędu gminy

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

Zalecenia zawarte w decyzji Komendanta Powiatowego PSP we Włoszczowie nr PZ.52800.2.2022 z dnia 07.03.2022 roku zostały wykonane tj.:

1. Dokonano udokumentowanego przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu zlokalizowanych przy wejściach do budynku Urzędu Gminy a sprawność wyłączników potwierdzono protokołem sporządzonym przez F.H.U "BHP Paluch 32-200 Miechów, ul. Wspólna 33, Robert Paluch nr upr. D-1/26/95/691/18.
2. Dokonano czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanego przy wejściu do budynku Urzędu Gminy od strony biblioteki.
3. Oznakowano miejsce usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu zlokalizowanych przy wejściach do budynku Urzędu Gminy znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
4. Dokonano aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy – instrukcję zaktualizował technik pożarnictwa Robert Paluch.

1. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń –z zastrzeżeniami:

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


Z up. Wójta
Sekretarz Gminy Radków
mgr Jerzy Maszewski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
ds. kontrolno-rozpoznawczych


mł. asp mgr Robert Ławiński

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

URZĄD GMINY
29-135 Radków 99
tel. (34) 3541120
NIP 577-16-46-582