

OR.271.2.2025



Nazwa przedsięwzięcia: „Dostępna Gmina – Urząd Gminy w Radkowie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach.”

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego „Dostępna Gmina – Urząd Gminy w Radkowie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach.”

Pytanie 1

Czy przed pierwszym stopniem jest około 3 do 3,2m miejsca na wprost które możemy traktować jako plac manewrowy? (Platforma stojąca na dolnym przystanku zajmuje około 1,5m długości chodnika plus należy przed platformą zostawić plac manewrowy o wielkości 1,5x1,5m). Jeżeli nie ma tyle miejsca to będzie trzeba zastosować najazd boczny a w specyfikacji oferty jest najazd „na wprost”

Odpowiedź :

Tak. Przed pierwszym stopniem jest miejsce na plac manewrowy.

Pytanie 2

Czy akceptujecie Państwo kolor platformy RAL 7030 i kolor toru i słupków RAL 7047 – co jest kolorem standardowym u nas.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru.